



G m i n a S o b o l e w

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel. (025) 682-50-23
fax. (025) 683-27-36

Sobolew, dnia 09.05.2022 r.

IG.271.2.4.2022/ZP

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew”

Zamawiający przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Ile posesji jest objęte transportem i unieszkodliwieniem?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje że odbiór azbestu jest z ok 54 posesji.
Ilość podanych m² eternitu oraz ilość posesji może ulec zmianom.

Pytanie 2

W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile płaskich?

Odpowiedź na pytanie:

Do odbioru przewidzianych jest 105,1Mg płyt falistych i 19,9 Mg płyt płaskich azbestu

Pytanie 3

Czy do odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem?

Odpowiedź na pytanie:

Do odbioru są:

1. W01 Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie (kod odpadu powstającego z wyrobu: 17 06 05);
2. W02 Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa (kod odpadu powstającego z

wyrobu: 17 06 05).

Pytanie

Czy do odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje?

Odpowiedź na pytanie:

Nie są przeznaczone do odbioru wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje. Tylko wyroby powyżej.

-WÓJT GMINY SOBOLEW-