

IG.2711.2021/ZP

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Budowa boiska sportowego w Gończycach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zamawiający poinformował, że ma zamiar przeznaczyć ponownie tylko 2 200 000 PLN na przedmiotowe zadanie, co jest zbyt małą kwotą w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający zwiększy budżet względem pierwszego postępowania?

Jeśli tak to proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie może potwierdzić iż zwiększy kwotę wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska w Gończycach”, gdyż zwiększenie środków jest uzależnione od uzyskania zgody Radnych Gminy podczas obrad Sesji Gminy.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z załączoną mapą w obrębie wykonywanych robót występuje sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Zamawiający informuje że na kablu sieci telekomunikacyjnej należy założyć rurę osłonową dwudzielną o średnicy 110 mm.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający potwierdza że udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Za brak dokumentów istotnych dla oceny realizacji inwestycji Wykonawca nie zostanie obciążony.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje że na dzień podpisania umowy z Wykonawcą będzie dysponował niezbędnymi decyzjami administracyjnymi tj. decyzją na wycinkę drzew. Skutki ewentualnych braku decyzji administracyjnych lub uzgodnień nie obciążą Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że to projekt budowlany, projekty wykonawcze, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisują przedmiot zamówienia.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma funkcję pomocniczą i nie stanowi podstawy wyceny ofert.

Wobec faktu, że przedmiar ma charakter pomocniczy Zamawiający nie będzie zajmował stanowiska w sprawie pytań dotyczących przedmiarów. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy.

Przedmiotowy zakres inwestycji nie obejmuje wykonania:

- wiaty dla zawodników rezerwowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami
- trybun wraz z warstwami podbudowy
- ogrodzenia przed trybunami.

Z up. Wójta Gminy Sobolew

/-/ Aneta Sygocka
Z-ca Wójta Gminy Sobolew