

IG.271.6.2021/ZP

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

”Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończye”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm), zwanej dalej PZP, zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników z innych materiałów niż GRP? np. stal lub żelbet?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający Gmina Sobolew nie dopuszcza zastosowania zbiorników z żelbetu i stali.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 09.07.2021r.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje iż z uwagi na wprowadzenie istotnej zmiany wprowadzonej do załącznika nr 7 SWZ PFU przedłuża termin składania ofert **do dnia 9 lipca 2021r godz. 8:30.**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii napowietrzania na równoważną np. na zatapialny napowietrzacz?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii napowietrzania ścieków dowożonych np. na zatapialny napowietrzacz.

-WÓJT GMINY SOBOLEW