

Sobolew, dnia 10.03.2021 r.

IG.271.1.2021/ZP

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

"Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce"

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm), zwanej dalej PZP, zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z tym, że PFU traktuje się jako formę koncepcyjną i zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem otrzymania zakładanego efektu rzeczowego (p. 6 rozdz. 4 SWZ), prosimy o dopuszczenie zmiany układu z sekwencyjnego na przepływowy przy zachowaniu zakresu rzeczowego. W związku ze zmianą sposobu obróbki ścieków, kubatury głównych obiektów pozostaną bez zmian.

Czy jest możliwość zastosowania reaktorów biologicznych pracujących w układzie przepływowym, w których, ze specyfiki układu przepływowego, zbiornik uśredniający będzie zastąpiony osadnikiem wtórnym wewnątrz reaktora?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany układu sekwencyjnego na przepływowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w/w postępowaniu do dnia 22.03.2021. W skutek aktualnie występującej pandemii koronawirusa dochodzi do opóźnień w uzyskaniu wycen dostawców i producentów materiałów oraz urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 19 marca 2021r godz.08:10.

Pytanie nr 3:

W związku z wymogiem Zamawiającego co do spełnienia terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy stwierdzamy, że okres realizacji etapu I (projektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) w ciągu 7 miesięcy może być niewystarczający do zrealizowania ponieważ zachodzi również konieczność uzyskania również decyzji wodno-prawnej na podstawie opracowanego operatu-wodno-prawnego. Wobec powyższego prosimy o odpowiedź, czy w przypadku przeciągnięcia się terminu realizacji przez wykonawcę etapu I o 2-3 miesiące zostaną naliczone kary za nieterminowe zrealizowanie tego

etapu? Nie kwestionujemy możliwości dochowania terminu umownego wykonania II etapu tj. 28.04.2023 r natomiast chcielibyśmy aby wydłużyć termin etapu I na okres 10 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji etapu I. W przypadku nie zrealizowania w wyznaczonym terminie etapu I Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne.

-WÓJT GMINY SOBOLEW-