

Sobolew, dnia 29.08.2019 r.

ZP.271.14.2019

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach”.**

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 sierpnia 2019 r. drogą mailową oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytania:

### Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie i wymaganie nawierzchni na boisko do piłki nożnej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy, spełniającej następujące parametry jakościowe:

1. Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.
2. Wypełnienie: EPDM z recydingu,
3. Dtex pęczka – min. 12.000,
4. Grubość włókna – min. 300 µm,
5. Ilość pęczków – min. 10.000/m<sup>2</sup>,
6. Masa runa – min. 1.600 g/m<sup>2</sup>,
7. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N
8. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h
9. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
10. Podkład: PP/PE - 100 % poliolefinowy
11. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,
12. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
13. Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Proszę o samodzielną weryfikację czy proponowana przez Państwa nawierzchnia spełnia minimalne wymagania ujęte w przedmiarze robót.

**WOJT**  
  
inż. Maciej Błachnio