

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

”Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończycach” – IV postępowanie

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm), zwanej dalej PZP, zamawiający przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej technologii oczyszczania ścieków, np. MBBR (kontenerowa). Obniży to znacznie koszty inwestycyjne, gdyż cały blok biologiczny będzie znajdować się w jednym kontenerze, bez konieczności wykonywania kosztownych zbiorników podziemnych, sieci międzyobiektowych oraz ograniczy ilość wykonania utwardzonych ciągów komunikacyjnych dla zapewnienia dostępu dla serwisu na terenie obiektu. Rozbudowanie oczyszczalni o blok przeróbki osadów będzie sprowadzać się do postawienia drugiego kontenera.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej równoważnej technologii oczyszczania ścieków, np. MBBR (kontenerowa).

-WÓJT GMINY SOBOLEW-